

Załącznik nr 1  
Bydgoszcz dn. 18.06.2024r.

## Zapytanie ofertowe \_ opis przedmiotu zamówienia

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy ,  
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o nadesłanie  
oferty wykonania usługi polegającej na:

1. demontażu istniejącego skorodowanego i ciekącego zbiornika kondensatu znajdującego się w budynku nr 8 Blok Ciepły,
2. Ułożenie belek stalowych, ceowników itp.
3. wykonanie na miejscu lub wstawienie gotowego nowego zbiornika o wymiarach 2 m x 1 m x 1 m, z blachy o grubości 6 mm;
4. podłączenie nowego zbiornika do istniejącej instalacji;
5. wymiana niezbędnych zaworów tj: spustowy fi 40 kulowy, wyrównawczy fi 50 kołnierzowy i zawór górny kołnierzowy (powrót ze szpitala) fi 65,
6. spawanie rur przelewowych i spustowych itp.
7. wykonanie otworu rewizyjnego o wymiarach 50 cm x 50 cm
8. zabezpieczenie przed korozją tj. malowanie( 2 x farba podkładowa i nawierzchniowa odporna na wysoką temperaturę),
9. termin wykonania usługi: **do 30 dni roboczych** od dnia otrzymania zamówienia,
10. obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty, termin wizji lokalnej do ustalenia z osobą prowadzącą postępowanie (Ewa Jankowska).

Uwaga: zdemontowany zbiornik kondensatu oraz inne elementy stalowe  
Wykonawca przekaze Zamawiającemu.

Oferty proszę nadesłać do dnia **28.06.2024r.** drogą elektroniczną

Osoba do kontaktu: Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości  
mgr inż. Ewa Jankowska, tel. 695 652 923, email: ewa.jankowska@10wsk.mil.pl

SEKCJA EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI  
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
Specjalistycznego Publicznego Szpitala Opieki Zdrowotnej  
w Bydgoszczy  
mgr inż. Ewa JANKOWSKA