

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana klimatyzatora w gabinecie nr 207 B (bud. nr 6 - WCMP) pomieszczenie badania słuchu.

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora o mocy chłodniczej minimum 3,5 kW (przystosowaną do pracy całorocznej wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej), typu split w gabinecie nr 207 B (bud. nr 6 - WCMP) pomieszczenie badania słuchu.
- 1.2 Demontaż istniejącego układu klimatyzacyjnego z utylizacją
- 1.3 Prace będą przeprowadzane w sposób schludny i estetyczny po uzgodnieniu terminów z osobami odpowiedzialnymi za pomieszczenia,
- 1.4 Po wykonaniu robót należy Zamawiającemu dostarczyć: protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, protokoły z ilości napełnienia instalacji gazem freonowym, protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ,DTR, atesty higieniczne, certyfikaty zastosowanych urządzeń i materiałów.
- 1.5 Do faktury końcowej należy dołączyć w postaci tabeli „Zestawienie środków trwałych” (zestawienie wszystkich urządzeń chłodniczych wraz z podaniem: producenta, modelu urządzenia, numerów fabrycznych, rok produkcji, ilość napełnienia instalacji czynnikiem chłodzącym oraz podanie lokalizacji urządzenia)

2. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu robót

Wykonawca będzie musiał zapewnić, po odbiorze, w obecność wykwalifikowanego pracownika, uczestniczącego w projekcie, szkolenie personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.

3. Koszty dojazdu

Koszty dojazdu (w tym transportu) do miejsca wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca

4. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie łącznie za cały zakres oferty, kwota brutto wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy.

5. Termin realizacji

14 dni od wystawienia zamówienia

6. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie: 24 mc.

7. Przepisy związane

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Inne normy:

- PN-B-0141 1:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Przepisy:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych- wyd. COBRIT Instal - zeszyt nr 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów,

Ustawy i Rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2019.1065 z późn. zm.);
- Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.,